



231112052119

检测报告

Test Report

HQY24032807

项目名称 浙江圣效化学品有限公司（新厂区）
（2024年03月）委托检测
委托单位 浙江圣效化学品有限公司
报告日期 2024年03月29日

衢州中环检测科技有限公司



衢州中环检测科技有限公司 QUZHOU ZHONGHUAN DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD

地址：浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号1幢A座101室 报告查询电话：0570-3336518
业务号码：0570-3067600 E-mail：qzzhjc@qq.com 传 真：0570-3060800

报告编号: HQY24032807

注: 未经本公司书面允许, 对本检测报告复印、局部复印等均属无效, 本单位不承担任何法律责任

委托方及地址: 浙江圣效化学品有限公司; 浙江省衢州市荷花东区 30 栋圣效大楼。

委托日期	2024 年 03 月 28 日	采样方	衢州中环检测科技有限公司
被测单位	浙江圣效化学品有限公司	样品类别	废气
采样地点		采样日期	/
检测日期	2024 年 03 月 28 日	检测地点	衢州市衢江区圣效大道 1 号
检测方法 & 仪器设备			
检测项目	检测方法	主要设备名称及编号	
废气参数	固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996	YQ3000-D 大流量烟尘(气)测试仪 ZH-277	
氮氧化物	固定污染源废气氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	YQ3000-D 大流量烟尘(气)测试仪 ZH-277	
备注: /			

废气检测结果

测试位置	DA017 1#锅炉废气排气筒		
采样时间	03 月 28 日		
	第一次	第二次	第三次
排气筒高度 (m)	25		
截面积 (m ²)	0.5027		
烟温 (°C)	73	71	73
含氧量 (%)	4.9	4.1	4.1
流速 (m/s)	2.33	2.32	2.33
烟气流量 (m ³ /h)	4217	4206	4218
标干流量 (N.d.m ³ /h)	3210	3217	3205
样品编号	032807-4004	4005	4006
氮氧化物浓度 (mg/m ³)	59	65	69
氮氧化物折算浓度 (mg/m ³)	64	67	71
氮氧化物排放速率 (kg/h)	0.207		

结论: /

以下空白

编制人: [Signature]

审核人: [Signature]

批准人: [Signature]

批准日期: 2024.3.29

(批准人职务: 授权签字人)

检测单位: (盖章)

第 1 页 共 1 页

检验检测专用章



衢州中环检测科技有限公司

QUZHOU ZHONGHUAN DETECTION TECHNOLOGY CO., LTD

地址: 浙江省衢州市柯城区凯旋南路6号1幢A座101室

报告查询电话: 0570-3336518

业务号码: 0570-3067600

E-mail: qzzhjc@qq.com

传 真: 0570-3060800